

Netzstrukturdaten 2025

Elektrizitätswerk Bruchmühlbach-Miesau

§23c EnWG Abs.3 Nr.1	
Jahreshöchstlast MSP	8.881 kW
Jahreshöchstlast MSP/NSP	8.294 kW
Jahreshöchstlast NSP	7.523 kW
Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht

§23c EnWG Abs.3 Nr.3	
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Lastgangübersicht
Summenlast der Netzverluste	siehe Lastgangübersicht

§23c EnWG Abs.3 Nr.4	
Restlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	synthetisches Verfahren

§23c EnWG Abs.3 Nr.5	
Höchstentnahmelast MSP	9.039 kW
Höchstentnahmelast MSP/NSP	8.558 kW
Höchstentnahmelast NSP	8.094 kW
Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
Bezug der MSP	32.713.617 kWh
Bezug der MSP/NSP	23.713.662 kWh
Bezug der NSP	17.837.433 kWh

§23c EnWG Abs.3 Nr.6	
Summe aller Einspeisungen MSP	4.301.656 kWh
Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	0 kWh
Summe aller Einspeisungen NSP	1.147.617 kWh
Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
Summe Rückspeisung MSP	2.263.546 kWh
Lastverlauf Rückspeisung MSP	siehe Lastgangübersicht

§23c EnWG Abs.3 Nr.7	
Mengen der Verlustenergie	1.367.596 kWh
Preise der Verlustenergie	8,5 Ct/kWh

§10 StromNEV Abs.2	
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	1,00%
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,50%
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP	3,61%

§23c EnWG Abs.1 Nr.1	
Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:	
Kabel MSP	10 km
Kabel NSP	43 km
Freileitung MSP	0 km
Freileitung NSP	0 km

§23c EnWG Abs.1 Nr.2	
Netzverluste MSP	327.136 kWh
Netzverluste USP	355.705 kWh
Netzverluste NSP	684.754 kWh

§23c EnWG Abs.1 Nr.3	
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP	8.672.998 kWh
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	5.520.718 kWh
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP	18.300.670 kWh

§23c EnWG Abs.1 Nr.4	
Anzahl der Entnahmestellen MSP	10
Anzahl der Entnahmestellen USP	16
Anzahl der Entnahmestellen NSP	5.163

§23c EnWG Abs.1 Nr.4a,b	
Intelligente Messsysteme zum 31.12. des Vorjahres:	
Anzahl vorhandener intelligenter Messsysteme NSP	0
Anzahl der Entnahmestellen vorhandener intelligenter Messsysteme NSP	0

§23c EnWG Abs.1 Nr.4c	
Anzahl der Netzanschlüsse, die im vorangegangenen Kalenderjahr länger als drei Monate und länger als sechs Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt worden sind.	
Anzahl MSP	0
Anzahl USP	0
Anzahl NSP	0

§23c EnWG Abs.1 Nr.4d	
Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen nach §14a Abs. 1 Satz 1 zum 31.12.20	0

§23c EnWG Abs.1 Nr.5	
Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahre	10.435

§23c EnWG Abs.1 Nr.6	
Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	9 km²

§23c EnWG Abs.1 Nr.7	
Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	50 km²

§23c EnWG Abs.1 Nr.8	
Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung	
	32
Anzahl der sonstigen Entnahmestellen	5.157

§23c EnWG Abs.1 Nr.9	
Das Elektrizitätswerk Bruchmühlbach-Miesau ist der grundzuständige Messstellenbetreiber.	