

Netzstrukturdaten 2020

EVU Bruchmühlbach-Miesau

(Bruchmühlbach, Miesau, Vogelbach, Lambsborn, Langwieden, Elschbach)

| | |
|---|-------------------------|
| §17 StromNZ' Jahreshöchstlast MSP | 5.477 kW |
| Jahreshöchstlast MSP/NSP | 4.416 kW |
| Jahreshöchstlast NSP | 6.666 kW |
| Lastverlauf MSP | siehe Lastgangübersicht |
| Lastverlauf MSP/NSP | siehe Lastgangübersicht |
| Lastverlauf NSP | siehe Lastgangübersicht |
| §17 StromNZ' Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | siehe Lastgangübersicht |
| Summenlast der Netzverluste | siehe Lastgangübersicht |
| §17 StromNZ' Höchstentnahmelast MSP | 5.555 kW |
| Höchstentnahmelast MSP/NSP | 4.518 kW |
| Höchstentnahmelast NSP | 4.193 kW |
| Lastverlauf MSP | siehe Lastgangübersicht |
| Lastverlauf MSP/NSP | siehe Lastgangübersicht |
| Lastverlauf NSP | siehe Lastgangübersicht |
| Bezug der MSP | 28.627.883 kWh |
| Bezug der MSP/NSP | 21.378.500 kWh |
| Bezug der NSP | 27.578.013 kWh |
| §17 StromNZ' Summe aller Einspeisungen MSP | 2.128.467 kWh |
| Summe aller Einspeisungen MSP/NSP | 0 kWh |
| Summe aller Einspeisungen NSP | 8.567.127 kWh |
| Lastverlauf MSP | siehe Lastgangübersicht |
| Lastverlauf MSP/NSP | siehe Lastgangübersicht |
| Lastverlauf NSP | siehe Lastgangübersicht |
| Summe Rückspeisungen MSP | 0 kWh |
| Lastverlauf Rückspeisung MSP | siehe Lastgangübersicht |
| §17 StromNZ' Mengen der Verlustenergie | 1.670.852 kWh |
| Preise der Verlustenergie | 3,8 Ct/kWh |
| §10 StromNE' Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP | 1,00% |
| Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP | 1,50% |
| Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP | 3,86% |
| Durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr | 3,8 Ct/kWh |
| §27 StromNE' Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres: | |
| Kabel MSP | 10 km |
| Kabel NSP | 43 km |
| Freileitung MSP | 0 km |
| Freileitung NSP | 0 km |
| §27 StromNE' Installierte Leistung der Umspannebene HSP/MSP zum 31.Dez des Vorjahres | 0 kVA |
| Installierte Leistung der Umspannebene MSP/NSP zum 31.Dez des Vorjahres | 17.000 kVA |
| §27 StromNE' Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP | 26.701.878 kWh |
| Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP | 19.582.692 kWh |
| Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP | 15.516.254 kWh |
| §27 StromNE' Anzahl der Entnahmestellen MSP | 9 |
| §27 StromNE' Anzahl der Entnahmestellen USP | 13 |
| §27 StromNE' Anzahl der Entnahmestellen NSP | 5.403 |
| §27 StromNE' Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahres | 10.317 |
| §27 StromNE' Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres | 9 km ² |
| §27 StromNE' Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres | 50 km ² |