Versorgungsbereich Bruchmühlbach

Altenheim Vogelbach

entnommen durch: Öko-Control Baumholder
Entnahmestelle: Altenheim Vogelbach
entnommen am: 10.11.2020

Untersuchte Parameter	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
Färbung (436 nm)	m-1	0,5	<0,1
Trübung	NTU	1	0,31
pH-Wert		6,5 - 9,5	7,8
Temperatur	°C		12,7
Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	2.790	188
Geruchsschwellenwert (12 °C)		0	ohne
Geruchsschwellenwert (23 °C)		3	ohne
Ammonium	mg/l	0,5	n.b.
Koloniezahl (bei 22 °C)	je ml	100	0
Koloniezahl (bei 36 °C)	je ml	100	0
Escherichia coli	in 100 ml	0	0
Coliforme Keime	in 100 ml	0	0

Beurteilung:

Die Probe entspricht hinsichtlich der aufgeführten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.