Versorgungsbereich Bruchmühlbach

Kindergarten Buchholz

entnommen durch:	Öko-Control Baumholder
Entnahmestelle:	Kindergarten Buchholz
entnommen am:	14.09.2021

Untersuchte Parameter	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
Färbung (436 nm)	m^{-1}	0,5	<0,1
Trübung	NTU	1	0,49
pH-Wert	1	6,5 - 9,5	7,8
Temperatur	°C		17,2
Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	2.500	199
Geruch		DIN EN 1622	ohne
Geschmack		DIN EN 1622	ohne
Ammonium	mg/l	0,5	n.b.
Koloniezahl (bei 22 °C)	in 1 ml	100	3
Koloniezahl (bei 36 °C)	in 1 ml	100	3
Escherichia coli	in 100 ml	0	0
Coliforme Keime	in 100 ml	0	0

Beurteilung:

Die Probe entspricht hinsichtlich der aufgeführten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (03.01.2018).