Versorgungsbereich Bruchmühlbach

Quelle Bruchmühlbach

entnommen durch:	ÖKO-CONTROL Baumholder
Entnahmestelle:	Quelle Tausendmühle, Hygienekontrolle
entnommen am:	18.05.2021

Untersuchte Parameter	**Einheit**	**Grenzwert**	**Prüfergebnis**
Koloniezahl pro ml bei 22 °C	in 1 ml	100 pro ml	0
Koloniezahl pro ml bei 36 °C	in 1 ml	100 pro ml	0
Escherichia coli	in 100 ml	0	0
Coliforme Keime	in 100 ml	0	0
Intestinale Enterokokken	in 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	in 100 ml	0	0
Temperatur	°C	25	9,6

Beurteilung:

Die Probe entspricht, mit Ausnahme des pH-Wertes, hinsichtlich aller untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.