Versorgungsbereich Gerhardsbrunn

Kindergarten Martinshöhe

entnommen durch: ÖKO-CONTROL Baumholde
Entnahmestelle: Kindergarten Martinshöhe
entnommen am: 14.09.2021

Untersuchte Parameter	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
Färbung (436 nm)	m^{-1}	0,5	<0,1
Trübung	NTU	1	0,6
pH-Wert	1	6,5 - 9,5	7,7
Temperatur	°C	<25	18,5
Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	2.790	226
Ammonium	mg/l	0,5	n.b.
Geruch		DIN EN 1622	ohne
Geschmack		DIN EN 1622	ohne
Koloniezahl (bei 22 °C)	je ml	100	5
Koloniezahl (bei 36 °C)	je ml	100	3
Escherichia coli	in 100 ml	0	0
Coliforme Keime	in 100 ml	0	0

Beurteilung:

Die Probe entspricht hinsichtlich der aufgeführten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.