Versorgungsbereich Lambsborn

Tiefbrunnen 1

entnommen durch: Öko-Control Baumholder
Entnahmestelle: WW Lambsborn, Tiefbrunnen 1
entnommen am: 06.07.2021

Untersuchte Parameter	Einheit	Grenzwert	Prüfergebnis
Trübung	NTU	1	0,2
pH-Wert			5,6
Temperatur	°C		14,1
elektr. Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	2790	309
gelöster Sauerstoff	mg/l O2		n.b.
Nitrat	mg/l O2	-	40
Koloniezahl (bei 22 °C)	in 1 ml	100	0
Koloniezahl (bei 36 °C)	in 1 ml	100	4
Escherichia coli	in 100 ml	0	0
Coliforme Keime	in 100 ml	0	0
Intestinale Enterokokken	in 100 ml	0	0
Closteridium perfringens	in 100 ml	0	0

Beurteilung:
Die Probe entspricht hinsichtlich der aufgeführten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.